

GROUPE SPECIALISE N° 7

"Produits et systèmes d'étanchéité
et d'isolation complémentaire de
parois verticales"

Note approuvée
par le Groupe Spécialisé n°7
le 1^{er} juillet 2010

Note d'information relative aux systèmes d'isolation thermique extérieure de façade (ETICS)

Actuellement les panneaux en polystyrène expansé, en pose collée et fixée mécaniquement par chevilles (calée - chevillée), sont de dimensions courantes 1000 x 500 mm.

Pour autant, les textes généraux concernant les ETICS ne précisent pas d'exigence sur les dimensions de ces panneaux.

Les panneaux en PSE de dimensions 1200 x 600 mm peuvent donc être mis en œuvre.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | SIRET 775 688 229 000 27 | www.cstb.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | RCS MEAUX 775 688 229 | TVA FR 70 775 688 229

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS